



Productcertificaat K5113/04

Uitgegeven 2020-02-15

Vervangt K5113/04

Pagina 1 van 4

Fittingen van ongeplasteerd PVC

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Georg Fischer TPA S.r.l.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 15-09-2017.

Ronald Karel
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

288180711

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Georg Fischer TPA S.r.l.
Via Seminella 50/m
16012 BUSALLA (GE)
Italië
Tel. +39 010 962 4711
Fax +39 010 9642 690
www.tecnoplastic.com

Importeur
Georg Fischer N.V.
Lange Veenteweg 19
Postbus 35
8160 AA Epe
Nederland
Tel. +31 (0)578 678 222
Fax +31 (0)578 621768



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Fittingen van ongeplasticeerd PVC

PRODUCTSPECIFICATIE**Algemeen**

Fittingen van ongeplasticeerd PVC conform beoordelingsrichtlijn K17301 "leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water"

Nadere specificatie

De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen, in de drukklasse tot en met 16 PN, behoren tot dit certificaat.

Tabel 1

Nominale maat in mm	T-stuk 90°	Knie 90°	Knie 90
12			
16	X	X	X
20	X	X	X
25	X	X	X
32	X	X	X
40	X	X	X
50	X	X	X
63	X	X	X
75	X	X	X
90	x	X	X

Tabel 2

Nominale maat in mm	Kruisstuk	Eind- kap	Mof (sok)	Bocht
12				
16		X	X	
20		X	X	
25		X	X	
32		X	X	
40		X	X	
50		X	X	
63		X	X	
75		X	X	
90		X	X	

Fittingen van ongeplasticeerd PVC

Tabel 3

Nominale maten in mm	Verloop T-stuk 90°	Verloopstuk mof/mof	Verloopring mof/spie	Verloopstuk mof/spie
16-12				
20-12				
20-16			X	
25-12				
25-16				
25-20			X	
32-12				
32-16				
32-20				
32-25			X	
40-16				
40-20				
40-25				
40-32			X	
50-20				
50-25				
50-32				
50-40			X	
63-25				
63-32				
63-40				
63-50			X	
75-32				
75-40				
75-50				
75-63			X	
90-40				
90-50				
90-63				
90-75			X	

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

Fittingen van ongeplasticeerd PVC



MERKEN

De producten worden gemerkt met het KIWA-keur.

De uitvoering van het merk is als volgt: in- of opdruk.

Plaats van het merk: op elke fitting

Verplichte aanduidingen:

- **KIWA**  of  voor kleine diameters in overleg met Kiwa
- fabrieksnaam of –merk;
- PVC;
- drukklasse;
- een aanduiding van het toepassingsgebied;
- de nominale maatvoering.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor PVC-U leidingsystemen voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot 45° graden.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Georg Fischer TPA S.r.l.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.